




CPL CAER <cpl@caer.com.br>

PREGÃO PRESENCIAL Nº29/2021 PROCESSO ADM Nº254/2021

3 mensagens

HIDROTECH <vendas@hidrotechsp.com.br>
Para: cpl@caer.com.br

30 de outubro de 2021 18:30



A

Companhia de Águas e esgoto de Roraima- CAER

Att. Setor de Licitação

ASSUNTO" Esclarecimento Especificação Técnica Agitador Elétrico Vertical"

Endende-se que Agitadores Eletricos são fabricados Unicamente com Motores Eletricos sem Redutor de Velocidades

No quadro das Especificações Técnicas do Edital consta **Marca: WEG ou Similar**, que são **UNICAS** fabricantes de **MOTORES ELETRICOS, e não REDUTORES**

Porém ao mesmo tempo dentro do Quadro das Especificações Técnica Ultima Linha diz: Redutor :Aplicavel ?

DUVIDA: Gostaríamos de saber SE DEVEMOS ORÇAR AGITADORES ELETRICOS VERTICAIS COM OU SEM REDUTOR DE VELOCIDADES PARA OS DOIS ITENS

**Eng°. Egidio Menegaz**

TEL: (11) 3726-2002 / 3726-6185
vendas@hidrotechsp.com.br
www.hidrotechsp.com.br

CPL CAER <cpl@caer.com.br>
Para: HIDROTECH <vendas@hidrotechsp.com.br>

1 de novembro de 2021 08:47

Bom dia,

Acuso o recebimento. Sua dúvida será encaminhada para o setor responsável.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

PALOMA CARVALHO


Pregoeira

Companhia de Águas e Esgotos de Roraima - CAER
(95) 2121-2212

RECEBIDO POR E-MAIL
Dia: 01 / 11 / 2021
HORA: 07 : 47
Por: Paloma Carvalho
Paloma Ketly Carvalho Silva
Pregoeira da CAER

HIDROTECH <vendas@hidrotechsp.com.br>
Para: CPL CAER <cpl@caer.com.br>

1 de novembro de 2021 09:37



Agradecemos e ficamos no aguardo, para elaboração e nossa proposta.



Atenciosamente

Engº. Egídio Menegaz

TEL: (11) 3726-2002 / 3726-6185
vendas@hidrotechsp.com.br
www.hidrotechsp.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

RECEBIDO POR E-MAIL



FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO

DOCUMENTO

Proc: 254/2021

Folha: 135

Deixon
GSP/CAER

DESPACHO Nº 08/2021 - GSPI/CAER

DESTINO: CPL

ASSUNTO: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

PROCESSO Nº: 254/2021


OBJETO: AQUISIÇÃO DE AGITADORES MECÂNICOS VERTICAIS

Senhora Pregoeira,

Quanto ao pedido de esclarecimento informamos que, possuímos nesta companhia agitadores da marca WEG com e sem redutores, portanto a menção da marca serve como parâmetro de qualidade do material a ser adquirido.

A palavra “aplicável” sugere que “pode ser aplicado”. Portanto a utilização de ambos os redutores (com ou sem) não prejudica a utilização dos mesmo por esta companhia.

Boa Vista - RR, 03 de novembro de 2021


Nadson Duarte Monteiro de Monteiro
Gerente do Sistema de Produção do Interior
GSPI - CAER

CPL DA CAER
RECEBIDO 03/11/21
HORA 12:14
POR: Daniela