




LICITAÇÃO CAER &lt;licitacao@caer.com.br&gt;

**Esclarecimentos Pregão Presencial 20/2023**

2 mensagens

Tiago Meirelles Alves <tiago.alves@projesan.com>  
Para: "licitacao@caer.com.br" <licitacao@caer.com.br>

5 de dezembro de 2023 às 11:06



A  
**CAER BOA VISTA -RR**  
**A/C: Setor de Licitações**

Solicito informações sobre Pregão Presencial 020/2023:

- 1) Qual volume solicitado para cada entrega do item Sulfato Alumínio Líquido? Caminhão Truck ou Carreta? Será necessário bomba para descarga?
- 2) Qual a capacidade de estocagem do material ?
- 3) Sobre o comodato de tanques e bombas será obrigatório ? A CAER não possui tanques de armazenagem ?
- 4) Qual fornecedor atual e valor praticado para item Sulfato Alumínio Líquido?
- 5) Qual o preço estimado para este processo ?
- 6) Será aceito Procuração e documentos com assinatura digital ?

Aguardo.

Obrigado!

Tiago Meirelles Alves  
Projesan Saneamento Ambiental Ltda  
CNPJ: 80.696.479/0002-62

**Projesan**

Tiago Meirelles Alves

Licitações

(12) 99768-6974 | (47) 3703-3000

Juntos pela  
evolução da água.

GASPAR, SC | CAPIVARI, SP  
www.projesan.com

LICITAÇÃO CAER <licitacao@caer.com.br>  
Para: Tiago Meirelles Alves <tiago.alves@projesan.com>

5 de dezembro de 2023 às 11:18

Bom dia,

Por se tratar de assuntos que dizem respeito à área técnica, as dúvidas serão encaminhadas ao setor responsável para manifestação. Assim que obtivermos resposta, daremos retorno neste histórico.

Atenciosamente,  
[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

**Dalliane Maria Dias dos Santos**

Equipe de Apoio

Companhia de Águas e Esgotos de Roraima - CAER

(95) 4009-6111





COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA  
"AMAZÔNIA: PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS"  
GERÊNCIA DO SISTEMA DE PRODUÇÃO - GSP



**DESPACHO Nº: 03/2023/GSP**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 245/2023.**

**INTERESSADO: GERÊNCIA DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO – GSP.**

**DESTINO: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – SULIC.**

**OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ISENTO DE FERRO LIQUIDO.**

Senhora Superintendente,

Ao cumprimentá-la, encaminhamos as informações referente ao questionamento levantada pela empresa PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA no Pregão Presencial 20/2023 solicitado via e-mail, relativo ao Edital de Licitação de AQUISIÇÃO DE BENS - SULFATO DE ALUMÍNIO ISENTO DE FERRO LÍQUIDO. Segue a baixo as seguintes informações:

1. Qual volume solicitado para cada entrega do item Sulfato de Alumínio Líquido?

Cada entrega é solicitado 35.500 Kg.

2. Caminhão Truck ou Carreta?

Será Carreta Tanque.

3. Será necessário bomba para descarga?

Sim, pois tem que ser elétrico e acoplado com mangueira específica para o produto e pressão da bomba, para assim, alimentar os tanques.

4. Qual a capacidade de estocagem do material?

De três tanques de 20.000 L, totalizando 60.000 L.

5. Sobre o comodato de tanques e bombas será obrigatório?

Sim, atendendo o item 4.1 do Termo de Referência.

6. A CAER não possui tanques de armazenagem?

Não.


7. Qual fornecedor atual e valor praticado para item Sulfato Alumínio Líquido?

O fornecedor atual é a empresa BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA, e o valor de 3,10 o quilo.

Boa Vista, 06 de Dezembro de 2023.

**MARCELLO BRASIL TEIXEIRA**

Gerente dos Sistemas de Produção — GSP



EM BRANCO

Companhia de Águas e Esgotos de Roraima  
Companhia de Águas e Esgotos de Roraima

Faint, illegible text or markings in the bottom left corner, possibly a stamp or bleed-through.



Companhia de Águas e Esgotos de Roraima  
"AMAZÔNIA: Patrimônio dos Brasileiros"  
Superintendência de Licitação e Contratos



**RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

**RITO PROCEDIMENTAL SIMILAR AO DA MODALIDADE PREGÃO - FORMA PRESENCIAL - SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 245/2023**

**OBJETO:** EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO LÍQUIDO ISENTO DE FERRO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, EM REGIME DE COMODATO.

**SOLICITANTE:** PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ Nº 80.696.479/0002-62

A Agente de Licitação da Companhia de Águas e Esgotos de Roraima - CAER torna público, aos interessados no certame em epígrafe, o teor do pedido de esclarecimento e sua resposta, conforme termos a seguir aduzidos:


**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:** Qual o preço estimado para este processo ?

**RESPOSTA:** Em cumprimento ao art. 34 da Lei 13.303/2016 e art. 59 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos - RILC da CAER, o valor estimado para as licitações, será sigiloso.

**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:** Será aceito Procuração e documentos com assinatura digital?

**RESPOSTA:** Será aceito procuração desde que esteja em conformidade com o subitem 9.1 do Edital de Licitação. Em relação a assinatura digital, será aceita baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada;

Boa Vista - RR, 06 de dezembro de 2023.

  
**PALOMA KETLY CARVALHO TASSO**  
Agente de Licitação

(3)

( )