

SAMAÚMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 32.325.422/0001-23

ENDEREÇO: Rua Jango Menezes, Nº 295 – Anexo I - Buritis – Boa Vista, RR –

CEP: 69.309-183

TELEFONE: (95) 3624-2201 | (95) 9913-1160

E-MAIL: samauma.rr@gmail.com



Boa Vista, Roraima – 09 de junho de 2025

À

Comissão de Licitação da Companhia de Águas e Esgotos de Roraima – CAER

Ref.: Pedido de Esclarecimento – Edital de Licitação SRP nº 016/2025 | Processo Administrativo nº 289/2024

Prezados,

Com fundamento no item 5 do Edital de Licitação em epígrafe, venho, respeitosamente, solicitar esclarecimentos técnicos referentes às especificações exigidas para as **bombas dosadoras** previstas no certame.

1. As BOMBAS DOSADORAS devem ser **microprocessadas com controle por sinal 4-20 mA**, ou é admitida a possibilidade de fornecimento com **controle manual**?
2. Em relação ao motor das bombas, é permitida a utilização de **motores trifásicos**, ou há exigência específica quanto ao tipo de alimentação elétrica (ex: monofásico ou bifásico)?

O presente pedido tem por objetivo assegurar o pleno atendimento às condições estabelecidas no edital, bem como garantir a adequada elaboração da proposta técnica.

Agradecemos pela atenção e aguardamos o retorno no prazo estipulado no item 5.1.2 do edital.

Atenciosamente,

SAMAUMA COMERCIO E SERVICOS
LTDA:32325422000123
Assinado de forma digital por
SAMAUMA COMERCIO E SERVICOS
LTDA:32325422000123
Dados: 2025.06.09 10:18:13 -04'00'

SAMAÚMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 32.325.422/0001-23



Companhia de Águas e Esgotos de Roraima
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"
Superintendência de Licitação e Contratos



**RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL DE LICITAÇÃO
RITO PROCEDIMENTAL SIMILAR AO DA MODALIDADE PREGÃO - FORMA
PRESENCIAL - SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 289/2024**

OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BOMBAS DOSADORAS DE SULFATO DE ALUMÍNIO GRANULADO E CARBONATO DE SÓDIO (BARRILHA COMERCIAL) PARA AS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETAS NOS 14 (QUATORZE) MUNICÍPIOS DO ESTADO DE RORAIMA, SENDO ELES: MUCAJÁ, IRACEMA, CARACARÁI, RORAINÓPOLIS, ALTO ALEGRE, AMAJARI, PACARAIMA, UIRAMUTÃ, CANTÁ, BONFIM, NORMANDIA, SÃO LUIZ DO ANAUÁ, SÃO JOÃO DA BALIZA E CAROEBE, NO INTERIOR DO ESTADO DE RORAIMA.

A Agente de Licitação, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste prestar esclarecimentos em atenção ao pedido formulado pelo senhor **LEONARDO RAMALHO**, recebido em 09/06/2025, às 10h37min, referente ao Edital de Licitação do RITO PROCEDIMENTAL SIMILAR AO DA MODALIDADE PREGÃO - FORMA PRESENCIAL Nº 016/2025. Segue abaixo o questionamento formulado e sua respectiva resposta:

QUESTIONAMENTO:

1. As BOMBAS DOSADORAS devem ser microprocessadas com controle por sinal 4-20 mA, ou é admitida a possibilidade de fornecimento com controle manual?
2. Em relação ao motor das bombas, é permitida a utilização de motores trifásicos, ou há exigência específica quanto ao tipo de alimentação elétrica (ex: monofásico ou bifásico)?

RESPOSTA PRESTADA PELA ÁREA TÉCNICA:



P-coma




Companhia de Águas e Esgotos de Roraima
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"
Superintendência de Licitação e Contratos

Em atendimento ao despacho nº96/2025/SULIC/AGENTE DE LICITAÇÃO, faremos os esclarecimentos técnicos dos seguintes pontos solicitados pela empresa Samaúma Comércio e Serviços Ltda:

1. Será admitida a possibilidade de fornecimento *com controle manual*;
2. A alimentação elétrica é exigida como *monofásica*, especificada no Anexo I - Termo de Referência, tabela do item 4, Características Elétricas.

Boa Vista-RR, 11.06.2025

Respeitosamente,


Nadson Duarte Monteiro de Monteiro
Gerente dos Sistemas de Produção do Interior - GSPI

Salientamos que esta resposta passa a integrar o Edital, vinculando todos os licitantes. Permanecemos à disposição para eventuais outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Boa Vista - RR, 11 de junho de 2025.


PALOMA KETLY CARVALHO TASSO
Agente de Licitação

